



План мероприятий по приведению МБОУ СОШ №41 г. Улан – Удэ в соответствие требованиям пожарной безопасности на 2013-2014 г.г.(предписание № 142/1/71)

№	Наименование замечания Предписания №142/1/71 от 08.04.2013 г.	Мероприятия по устранению замечаний.	Сроки исполнения по предписанию	Стоимость работ, отметка об исполнении.	Источник финансирования
1.	Высота основного эвакуационного выхода в свету составляет менее 1.9 метров, а именно высота основного выхода из школы составляет 1.82 м , в здании Буйко 29А	Перенос основного эвакуационного выхода	Май 2013 г.		Внебюджет
2.	Имеющееся эвакуационное освещение , смонтированное на путях эвакуации в коридорах и на лестничных маршах не обеспечивает освещенность в полу основных проходов и на ступенях лестниц не менее 0.5 лк.	Замер освещения ООО « Аудит безопасность»	Май 2013 г		Внебюджет
3.	Ящики пожарных кранов не соответствуют требованиям ГОСТа	Монтаж металлического ящика для пожарного крана	Май 2013 г		Бюджет
4.	Персонал школы не обучен требованиям пожарной безопасности, не прошел обучения	Обучение по ППБ	Май 2013 г		Внебюджет

	по пожарно – техническому минимуму.				
5.	Лестничные марши вторых эвакуационных выходов здания школы по ул. Буйко 29 а, не соответствуют требованиям норм , а именно уклон лестничного марша, ширина и высота ступни, ширина лестничного марша , ступени лестничного марша выполнены металлическими прутьями, Лестничные марши проходят непосредственно через оконные проемы	Демонтаж и монтаж металлических лестниц (2 шт) согласно требованиям пожарной безопасности.	Декабрь 2013 г.– январь 2014 г.	.	Бюджет
6.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях здания школы по ул.Октябрьская 29,проложена с нарушением требований норм, а именно шлейфы пожарной сигнализации не заключены в электротехнические короба.	Замена кабеля и установка коробов в основном здании школы по ул. Октябрьской 29.	Май – июнь 2013 г.		Бюджет . 180 000 руб
7.	На путях эвакуации 3 – го этажа по ул. Октябрьской 29, допускается использование не сертифицированного напольного покрытия , с неизвестными показателями пожарной безопасности.	Снятие линолеума	Июль - Август 2013 г.	Август 2013г.	Внебюджет
8.	Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями	Установка доводчиков на дверях и уплотнения в	Декабрь 2013 г.– январь		Внебюджет

	для самозакрывания и уплотнения в притворах	притворах	2014 г.		
9.	На приборах АПС отсутствует светильник аварийного освещения	Установка светильников.	Май 2013 г		Внебюджет
10.	Двери эвакуационных выходов выполнены с применением обычного , а не армированного стекла	Установка межэтажных дверей	Май 2013 г.		Внебюджет
11.	Помещение столовой здания школы по ул. Октябрьской 29, рассчитанное на посещение учащихся в количестве 180 чел. Не оборудована вторым эвакуационным выходом	Оборудование второго эвакуационного выхода из помещения столовой	ноябрь 2013 г.– январь 2014 г.		Бюджет
12.	На путях эвакуации непосредственно под лестничным маршем устроено помещение вахты.	Демонтаж двери	Июнь 2013 г.		Внебюджет
13.	Не проводится поверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	Проведение поверки школьной комиссии первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	Апрель 2013 г.		Внебюджет



Утверждаю
Директор школы № 41
О.Л. Тимина
2012 г

План корректирующих мероприятий по результатам плановой выездной комплексной проверки с 14.02.2012 г. по 15.03.2012 г. в МБОУ «СОШ №41 г. Улан – Удэ»

№	Мероприятие по замечанию	Срок исполнения	Исполнитель	Срок проверки	Стоимость работ, отметка об исполнении.
ТЕПЛОАДЗОР					
1	Разработать должностные и эксплуатационные инструкции для персонала, обслуживающие тепловые установки	15.04.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.	15.05.2012	выполнено
2	Курсовая подготовка зам директора по АХЧ	10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.	15.05.2012	выполнено
3	Оформление паспорта теплового пункта	01.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.	15.05.2012	выполнено
4	Монтаж теплоизоляции на трубопроводе,	15.05.2012 (после	Зам директора по	15.05.2012	выполнено

	арматуре, оборудовании теплового пункта	окончания отопительного сезона)	АХЧ Плюснина И.Б. Сантехник школы Сабашников А.Г.		
5	Проведение периодических осмотров теплового пункта с отметкой в оперативном журнале	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.	15.05.2012	выполнено
6	Обеспечить наличие необходимых для эксплуатации тепловой установки инструкций, схем	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.	15.05.2012	выполнено
7	Привести в соответствии с ГОСТом 14202-69 маркировку арматуры в тепловом пункте, окраску, надписи и обозначения тепловых энергоустановок	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Сантехник школы Сабашников А.Г.		выполнено
8	Нанести красную черту, указывающую величину разрешенного давления, на шпалах манометров	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Сантехник школы Сабашников А.Г.		выполнено
9	Запланировать и провести ежегодную промывку и испытания на прочность и плотность оборудования отопительного периода, по окончании – составить акт.	До 15.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Сантехник школы Сабашников А.Г.		выполнено
10	Разработать программу противоаварийных тренировок для работников, обслуживающих тепловые энергоустановки	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.		выполнено
11	Провести плановые противоаварийные тренировки для работников, обслуживающих тепловые энергоустановки	До 10.05.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.		выполнено

12	Заменить батарею в рекреации на 2-ом этаже	До 01.07.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.		выполнено
Энергонадзор					
1	Монтаж аварийного освещения в здании начальной школы	В течении 2012	КО г. Улан-Удэ		50 000 руб.
2	Переделать направление открывания дверей в электрощитовой ул. Буйко, 29а	До 15.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б., плотник Малыгин А.С.		Выполнено
3	Оформление паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации по ул. Октябрьская, 29, ул. Буйко, 29а	До 30.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Электрик Тютрин А.С.		Выполнено
4	Сделать распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок	До 30.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Электрик Тютрин А.С.		Выполнено
5	Составить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	До 30.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.		Выполнено
6	Провести проверку наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами в щитовой школы по адресу ул. Октябрьская, 29	До 30.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б.		Выполнено
7	Монтаж 1-го светильника в медицинский кабинет	До 30.03.2012	Зам директора по АХЧ		Выполнено

			Плюснина И.Б.		
Госпожнадзор					
1	Закрывать защитными стеклянными колпаками – рассеивателями в защищенном исполнении над главным входом и над эвакуационными выходами здания школы по ул. Октябрьская, 29.	До 10.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Электрик Тютрин А.С.		Выполнено
2	Привести в надлежащее состояние электропровода (убрать скрутки) над главным входом начальной школы.	До 10.03.2012	Зам директора по АХЧ Плюснина И.Б. Электрик Тютрин А.С.		Выполнено
Рособрнадзор					
1	Привести в соответствие с законодательством Устав школы	До 20.06.2012	Директор Тимина Э.Л.	25.06.2012 г.	Выполнено
2	Разработка совместного плана работы школы с КДН	До 20.06.2012	Зам директора по ВР Копырина Е.Д.		Выполнено
3	Прохождение курсовой подготовки работников, не имеющих необходимую профессионального – педагогическую квалификацию (Замбалова Т.В.)	До 25.06.2012	Зам директора по УВР Мисайлова Г.А.		Выполнено
4	Разработать Положение о сотрудничестве с МОО «Попечительский совет МБОУ СОШ № 41»	До 20.06.2012	Директор Тимина Э.Л.		Выполнено
5	Ознакомить родителей (законных представителей) о гарантированном общедоступном бесплатном общем образовании (на родительском собрании 1-11 классов)	До 30.05.2012	Зам директора по ВР Копырина Е.Д.		Выполнено

6	Принять необходимые меры по созданию условий для укрепления здоровья обучающихся – заключить договор об использовании спортивного зала для проведения уроков физкультуры на 2012-2013 учебный год				Выполнено
7	Продолжить оснащение кабинетов химии, физики практическими и демонстрационными материалами	До 25.06.2012	Директор Тимина Э.Л.		Частично выполнено.
8	Привести в соответствии Методических рекомендаций образовательную программу	До 20.06.2012	Зам директора по УВР Мисайлова Г.А.		Выполнено
9	Привести в соответствие согласно Положения рабочие программы по всем предметам	До 20.06.2012	Зам директора по УВР Мисайлова Г.А.		Выполнено
10	Обеспечить системную работу по обеспечению УМК согласно утвержденному федеральному перечню учебников: утвердить УМК школы протоколом педагогического Совета.	До 30.04.2012	Директора Тимина Э.Л.		Выполнено
Роспотребнадзор					
11	Учреждение расположено в 2-х приспособленных помещениях : основной корпус для средних и старших классов – бывший пристрой разрушенной школы, корпус для начальных классов - здание детского сада(при норме размещения ОУ в приспособленных помещениях возможна на время проведения капитального ремонта.	При строительстве 2 ой очереди здания школы МБОУ СОШ №6.	Администрация города.		

12	Отсутствует возможность оборудовать спортивный зал ,.	С 1 сентября 2012 г. Заключение договора со школой №64	Директор Э.Л.Тими́на		
13	Мастерские для трудового обучения мальчиков	С 1 сентября 2012 г. Заключение договора со школой №64	Директор Э.Л.Тими́на		
14	Требуется замена ограждения территории корпуса для начальных классов на расстоянии 30 метров,.	По мере финансирования	КО г. Улан - Удэ		332 510 т.руб (смета Улан-Удэстройзаказчика)
15	Требуется замена всех оконных блоков в корпусе для начальных классов	до 1 сентября 2013 г.	КО г. Улан - Удэ		выполнено
16	Требуется замена полов 2 этажа основного корпуса , 2 этажа , частично 1 этажа корпуса начальных классов.	до 1 сентября 2013 г.	КО г. Улан - Удэ		выполнено
17	Требуется ремонт потолка в кабинете домоводства № 10.	1 сентября 2012 г	Директор школы Тими́на Э.Л,		выполнено
18	Требуется замена ученической мебели в 12 кабинетах согласно санитарным нормам.	до 1 сентября 2013 г.	КО г. Улан - Удэ		1 078 840 т.руб. (согласно счетам на оплату)
19	Требуется цветовая маркировка ученической мебели	До 1 сентября 2012 г.	Зам.директора по АХЧ		выполнено
20	Требуется дополнительная установка унитазов и умывальников в основном корпусе				78 804.40 т.руб. (смета Улан-Удэстройзаказчика)
21	Установка приточно –вытяжной механической вентиляции в 6 – ти помещениях в столовой.	До 1 сентября 2013 г.	КО г. Улан - Удэ		выполнено
22	Установка локально-вытяжной системы в моечном цехе	До 1 сентября 2013 г.	КО г. Улан - Удэ		выполнено

23	Оборудование всех цехов сливными трапами с уклоном пола к ним		КО г. Улан - Удэ		выполнено
24	Установить холодильный прилавок		Директор Тимина Э.Л.		выполнено
25	Приобретение мармита для 1 –х, 2-х, 3-х. блюд	До 1 сентября 2012 г.			30 000 руб.
26	Установка моечной ванны для вторичной обработки фруктов и слива воды гарниров.	До 1 сентября 2012 г	КО г. Улан - Удэ		25 000 руб
27	Приобретение производственного стола с гигиеническим покрытием	До 1 сентября 2012 г	КО г. Улан - Удэ		10 000 руб.
28	Приобретение столовой посуды 120 тарелок для 1 – х блюд . 120 тарелок для 2 – х блюд , 110 стаканов	До 1 июня 2012 г.	КО г. Улан - Удэ		4920 руб.
29	Приобретение и монтаж дополнительных светильников	До 1 сентября 2012 г	КО г. Улан - Удэ		25 000 руб.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45б, г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-04-83, E-mail: org@burtpn.ru http://www.burtpn.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль (надзор) в сфере защиты прав потребителей

14.03.2012

№ 49

г. Улан-Удэ

(место составления)

При проведении проверки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №41 Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресам: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 29, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, дом 29а в действиях проверяемого юридического лица:

(указать полное наименование объекта, его принадлежность, адрес расположения)

Наименование юридического лица - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №41" (далее - МБОУ СОШ № 41)
Свидетельство о государственной регистрации 1020300977003 от 22.05.1996г.
ИНН - 0323092023

Расчетный счет – 40701810500003000001 в ГРКЦ НБ Банка России РБ г. Улан-Удэ

БИК - 048142001 ОКПО - 42767744 КПП - 032601001

Юридический адрес предприятия-670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 29

Фактический адрес предприятия - 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 29, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, дом 29а

Руководитель (предприниматель) – директор Тимина Эмилия Линардовна

Законный представитель юридического лица – директор Тимина Эмилия Линардовна

Дата, месяц, год рождения – 12.11.1961 года рождения

Место рождения – г. Улан-Удэ Республики Бурятия

Гражданство - Российская Федерация

Семейное положение – замужем

Место регистрации и жительства – 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 19, кв. 27

Документ, удостоверяющий служебное положение – приказ № 244 от 20.08.2008г. Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Подвергалась ли ранее административной ответственности, наличие судимости – со слов нет.

Выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выразившиеся в том, что в период времени с 10 час.00 мин 14.02.2012 до 12 час. 00 мин 14.03.2012 при проведении плановой выездной проверки в МБОУ СОШ №41, расположенном по адресам: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 29, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, дом 29а, в руководимом директором Тиминой Э.Л. учреждении, в нарушении ст.ст. 17, 24, 28, ст.29 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.1, 4.12, 4.13, 4.25., 4.29, 5.2, 5.3, 5.4., 5.10, 6.8, 6.10, 9.1., 10.6., 10.12, 12.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010; п. 3.4., 4.3, 4.5., 4.7, 4.10, 4.12., 5.1, 5.2, 5.10, 5.14., 6.14, 7.2.1, 7.2.4, 8.13, 8.14, 8.22, 14.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 23.07.2008; п. 3.13. 4.4., 4.5., 6.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001, п. п. 1.6, 1.8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утв. главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003; п. 3.3.1 санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003,

учреждение расположено в 2-х приспособленных помещениях: основной корпус для средних и старших классов – бывший пристрой разрушенной школы, корпус для начальных классов – здание детского сада (при норме размещение общеобразовательных учреждений в приспособленных помещениях возможно на время проведения капитального ремонта (реконструкции) существующих основных зданий общеобразовательных учреждений), отсутствует возможность оборудовать спортивный зал, мастерские для трудового обучения мальчиков, не заключены договора для использования спортивных сооружений, расположенных вблизи учреждения, требуется замена ограждения территории корпуса для начальных классов на расстоянии 30 метров, ограждение местами отсутствует, требуется замена всех оконных блоков в корпусе для начальных классов, частично фрамуги, форточки плохо функционируют, не открываются, остекление окон выполнено из нецельного стеклопакета, требуется замена полов на 2 этаже основного корпуса, 2 этаже, рекреациях при входе в медицинский пункт и туалет для мальчиков корпуса для начальных классов, полы местами со щелями, дефектами и механическими повреждениями, при входе в медицинский пункт линолеум рваный, пол местами прогибается, требуется ремонт потолка в кабинете домоводства №10 (корпус для начальных классов), штукатурный слой потолка осыпается, с трещинами, деформацией, не допускается уборка влажным способом, ученическая мебель в 12 (из 21) кабинетах одного типа размера, устаревшая, не соответствует росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. Для всех обучающихся 1 ступени образования школьная парта не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, не проведена цветовая маркировка ученической мебели, для подбора мебели соответственно росту обучающихся, санитарные приборы в основном корпусе установлены из расчета 1 унитаза на 36 девочек (при норме 1 на 20), 1 умывальник на 54 девочки (при норме 1 на 30), 1 унитаз на 38 мальчиков, 1 умывальник на 58 мальчиков, писсуары не установлены (при норме 1 на 30), при входе в обеденный зал на 120 посадочных мест установлено 4 умывальника, из расчета 1 кран на 30 посадочных мест (при норме 1 на 20), каждая группа помещений пищеблока - складские, санитарно-бытовые (кроме горячего цеха) не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией с механическим и естественным побуждением, оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, не оборудованы производственные цеха сливными трапами с уклоном пола к ним, не установлен холодильный прилавок (витриной и секцией), при этом допускается реализация кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий без условий холода (при норме 4+/- град.С), не функционируют на мармитах для первых, вторых и третьих блюд конфорки, не предусмотрена в горячем цехе моечная ванна для вторичной обработки фруктов, включая цитрусовые, слива воды гарниров, в доготовочном цехе производственный стол, предназначенный для обработки сырой птицы, без гигиенического покрытия, не устойчив к действию моющих и дезинфицирующих средств (клеенка изрезанная), обеспечены недостаточным количеством столовой посуды, так в наличии 120 тарелок для 1 блюда, 118 тарелок для 2 блюда, 130 стаканов

(норме не менее 2-х комплектов на 1 посадочное место, недостаточно 120 тарелок для 1 блюда, 122 тарелки для 2 блюда, 110 стаканов), допускается использование столовой посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, нарушается режим мытья столовой посуды, столовую посуду моют в двух секциях производственных раковин (при норме в трех), не предусмотрены для ополаскивания посуды металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой, склад для сыпучих продуктов содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, под стеллажами грязно, мусор, пыль, суточная проба хранится при температуре +12 гр.С (при норме 2-6 гр.С). При экспертизе расписания уроков выявлено: продолжительность перемен во 2 смене начальных классов составляет между 2,3,4 уроками - 5 минут (при норме не менее 10), неравномерно распределяется образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели, так в 6 «а» классе в среду 7 уроков, в 6 «б» классе в среду и четверг по 7 уроков (при норме для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков). По результатам лабораторных исследований проводится некачественная обработка оборудования, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований (протокол №3579-3593 от 24.02.2012 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»), в смывах с весов «Готовая продукция» в горячем цехе обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), фактическая калорийность обеда (протокол №3602 от 24.02.2012) завышена на 32,3% (при норме отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +5%) и составляет 574,6 ккал (при минимально расчетном 434,4 ккал), из-за превышения жиров на 8,0%, белков+углеводов на 54,0%, сухих веществ на 37,0%, уровень освещенности в 7 измерениях из 20 (протокол № 5442 от 11.03.2012 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ») ниже нормируемых значений, составляет от 86 до 322 лк (при норме 200-500 лк), приготовление раствора кальцинированной соды для обработки яиц осуществляется «на глаз», отсутствует мерная емкость, при приготовлении рабочих растворов «Хлормисепт-Р» для дезинфекции санитарно-технического оборудования, предметов для мытья посуды на пищеблоке школы не соблюдается инструкция по применению данного средства, не соблюдается время обеззараживания, указанное в инструкции.

Своими действиями юридическое лицо - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41" города Улан-Удэ совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. Предусмотреть размещение общеобразовательного учреждения в здании, согласно требованиям санитарного законодательства.

2. При отсутствии возможности оборудовать собственный спортивный зал использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи учреждения.

3. Обеспечить ограждение территории корпуса для начальных классов забором.

4. Заменить оконные блоки в корпусе для начальных классов.

5. Заменить полы на 2 этаже основного корпуса, 2 этаже, рекреациях при входе в медицинский пункт и туалет для мальчиков корпуса для начальных классов.

6. Провести ремонт потолка в кабинете домоводства №10 (корпус для начальных классов).

7. Кабинеты обеспечить ученической мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики, для обучающихся 1 ступени образования - школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

8. Повести цветовую маркировку ученической мебели.

9. В основном корпусе обеспечить нормируемое количество санитарных приборов.

10. При входе в обеденный зал обеспечить нормируемое количество умывальников.

11. Помещения пищеблока обеспечить приточно-вытяжной механической вентиляцией с механическим и естественным побуждением.

12. Оборудование и моечные ванны оборудовать локальными вытяжными системами.

13. Производственные цеха оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним.

+ 14. При реализации кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий обеспечить условия холода (4+/- град.С).

- 15. Обеспечить исправное состояние мармитов. *список*

+ 16. В горячем цехе предусмотреть моечную ванну для вторичной обработки фруктов, включая цитрусовые, слива воды гарниров.

+ 17. В доготовочном цехе производственный стол, предназначенный для обработки сырой птицы, обеспечить гигиеническим покрытием.

+ 18. Обеспечить достаточным количеством столовой посуды.

+ 19. Запретить использование столовой посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.

+ 20. Столовую посуду мыть в трех секциях производственных раковин, для ополаскивания посуды предусмотреть металлическую сетку с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой.

+ 21. Обеспечить содержание склада для сыпучих продуктов в удовлетворительном санитарном состоянии.

+ 22. Суточные пробы хранить при температуре 2-6 гр. С.

+ 23. Обеспечить продолжительность перемен во 2 смене начальных классов между 2,3,4 уроками не менее 10 мин.

+ 24. Обеспечить равномерное распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели.

+ 25. Проводить некачественную обработку оборудования.

+ 26. Обеспечить нормируемую калорийность обеда.

+ 27. Обеспечить необходимый уровень освещенности.

+ 28. Раствор кальцинированной соды для обработки яиц готовить согласно инструкции.

+ 29. Дезинфицирующие средства применять строго в соответствии инструкции по применению.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо.

Законный представитель юридического лица – директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41" Тимина Эмилия Линардовна

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия – 14.11.2014г

Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными в ст.198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч.4 ст.198 АПК РФ).

Начальник отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия


(подпись)

Романова О.А.
ФИО

Копию настоящего предписания получил(а) Н. ОЗ 2012 г.

Законный представитель юридического лица -
Директор МБОУ СОШ №41


подпись

Тимина Э.Л.
фио



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21-26-80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, факс (3012) 21-12-54, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 142/1/71

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
«08» апреля 2013 года

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Улан-Удэ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Думнова А.Н. № 142 от «11» марта 2013 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. «19» марта 2013 г. по 16 ч. 30 мин. «08» апреля 2013 г. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ ул. Октябрьская 29, Буйко 29 а

заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Поплавской Оксаной Владимировной

совместно с директором МБОУ СОШ № 41 Тиминой Эмилией Ленардовной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Высота основного эвакуационных выхода в свету составляет менее 1,9 метров, а именно высота основного выхода из школы составляет 1,82 м, в здании Буйко 29	Основание: ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.16	06.02.2014	
2	Имеющееся эвакуационное освещение, смонтированное на путях эвакуации в коридорах и на лестничных маршах не обеспечивает освещенность в полу основных проходов и на ступенях лестниц не менее 0,5 лк. На момент	СНиП 23-05-95 п. 7.63. ППРФ № 390 п.43	06.02.2014	

	проверки светильники эвакуационного освещения не исправны. При отключении электропитания рабочего освещения светильники не включились автоматически			
3	Ящики пожарных кранов не соответствуют требованиям ГОСТа Р 51844-2009 п. 5.13	ГОСТа Р 51844-2009 п. 5.13	06.02.2014	
4	Персонал школы не обучен требованиям пожарной безопасности не прошел обучения по пожарно-техническому минимуму.	ППРФ № 390 от 25.04.2012г. п.3	06.02.2014	
5	Лестничные марши вторых эвакуационных выходов здания школы по ул. Буйко 29 а, не соответствуют требованиям норм, а именно уклон лестничного марша, ширина и высота проступи, ширина лестничного марша, ступени лестничного марша выполнены металлическими прутами. Лестничные марши проходят непосредственно через оконные проемы.	ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.30, СП-01.13130.2009 п. 5.3.17	06.02.2014	
6	Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях здания школы по ул. Октябрьская 29 проложена с нарушением требований норм, а именно шлейфы пожарной сигнализации не заключены в электротехнические короба.	НПБ 88-2001 п.12.57, ПУЭ п.7.1.37	06.02.2014	
7	На путях эвакуации 3-го этажа школы по ул. Октябрьская 29 допускается использование не сертифицированного напольного покрытия, с неизвестными показателями пожарной опасности.	СНиП 21-01-97* п.6.25*	06.02.2014	
8	Двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СНиП 21-01-97* п.6.18*	06.02.2014	
9	Над приборами АПС отсутствует светильник аварийного освещения.	НПБ 88-2001 п.12.52	06.02.2014	
10	Двери эвакуационных выходов выполнены с применением обычного, а не армированного стекла.	ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 36 е;	06.02.2014	
11	Помещение столовой здания школы по ул. Октябрьская 29, рассчитанное на посещение учащихся в количестве 180 человек не оборудована вторым эвакуационным выходом.	ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 25;	06.02.2014	
12	На путях эвакуации непосредственно под лестничным маршем устроено помещение вахты	ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 23 к,33, 36 б;	06.02.2014	
13	Не проводится поверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	ППРФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 478;	06.02.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного госинспектора г. Улан-Удэ
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Поплавская О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



«08» апреля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«08» апреля 2013 г.

Директор МБОУ СОШ № 41 Тимина Э.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

Улан-Удэ
(место составления)

16.02.2012
(дата составления)
14:00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 51/14-03-2011

16.02.2012г. по адресу: Муниципальное образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 41

На основании: распоряжения заместителя руководителя Забайкальского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору № 195-Б от 30.01.2012 Хышиктуева С.В. была проведена проверка в отношении:
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№41". Цель проверки: Выполнения плана проведения плановых проверок Забайкальского
управления Ростехнадзора на 2011 год (размещен на сайте <http://zab.gosnadzor.ru>).

Продолжительность проверки: с 14.02.2012 по 16.02.2012

Мною, Бабанской Л.В., в присутствии: директора Тиминой Эмили Линардовны,
зам.директора по АХЧ Плюсниной Ирины Борисовны выявлены следующие нарушения
обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
1	Не разработаны должностные и эксплуатационные инструкции для персонала, обслуживающего тепловые установки	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.2.1	Директор Тиминая Э.Л.	15.05.2012
2	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется неподготовленным и неаттестованным персоналом	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.2.1, 2.3.1	Директор Тиминая Э.Л.	15.05.2012
3	Отсутствует технический	Правила технической	Директор	15.05.2012

	паспорт теплового пункта	эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 9.1.5	Тимина Э.Л.	
4	Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах, арматуре, оборудовании теплового пункта	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
5	Не производятся периодические осмотры теплового пункта с отметкой в оперативном журнале	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 9.1.55, 2.6.7	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
6	Отсутствует утвержденный перечень необходимых для эксплуатации тепловой установки инструкций, схем	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 2.8.1	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
7	Отсутствует маркировка арматуры в тепловом пункте, окраска, надписи и обозначения тепловых энергоустановок и трубопроводов не соответствует ГОСТ 14202-69	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 9.15, 9.16	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
8	На шкалах манометров не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.19	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
9	Не производится ежегодная промывка и испытания на прочность и плотность оборудования отопительных систем после окончания отопительного периода, акты отсутствуют	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
10	Не проводятся противоаварийные тренировки для работников, обслуживающих тепловые энергоустановки, не разработаны программы противоаварийных тренировок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. 2.3.44, 2.3.48	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012
11	Не обеспечен равномерный прогрев нагревательного	Правила технической эксплуатации	Директор Тимина Э.Л.	15.05.2012

	прибора в рекреации на 2-ом этаже	тепловых энергоустановок, п.9.3.17		
--	-----------------------------------	------------------------------------	--	--

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю (индивидуальному предпринимателю) Муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №41" директору Тиминой Э.Л. предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы:

Предписание выдал:

Государственный инспектор Бабанская Л.В.
 (Должность, ФИО лица, проводившего проверку)

 (подпись)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил(а):

Сиренко А.Т.
 (ФИО, должность руководителя, или
 уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)
16.02.2012. М.П.
 (дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

 (подпись должностного лица, проводившего
 проверку)

г. Улан-Удэ
(место составления)

16.02.2012
(дата составления)

13:00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 72/13-17-2012

14.02.2012г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 29, ул. Буйко, 29а

На основании: распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 195-Б от 30.01.2012 Хышиктусева С.В. была проведена проверка в отношении: Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №41". Цель проверки: Выполнения плана проведения плановых проверок Забайкальского управления Ростехнадзора на 2011 год (размещен на сайте <http://zab.gosnadzor.ru>).

Продолжительность проверки: с 14.02.2012 по 16.02.2012

Мною, Сектором А.И., в присутствии: заместителя директора по АХЧ Плюсниной Прины Борисовны выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения
1	Не составлено распоряжение на право единовременного осмотра электроустановок.	ПОТРМ 016-2001 п.1.3.4	директор Тимина Э.Л	16.04.2012
2	Не составлен список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергообеспечивающей организацией.	ПГУЭП п.1.5.27	директор Тимина Э.Л	16.04.2012
3	Не проведена проверка наличия цены между владельцами и заземленными элементами в инвентаризационной карте МОУ СОШ №41 ул. Октябрьская, 29.	ПГУЭП п.2.2.38	зам. директора по АХЧ Плюснина И.Б	16.03.2012
4	Не заведен паспорт на заземляющее устройство.	ПГУЭП п.2.7.15	зам. директора по АХЧ	16.04.2012

	находящиеся в эксплуатации.		Плюсина И.Б	
5	Двери ВРУ-0,4кВ в здании МОУ СОШ №41 ул. Буйко, 29 открываются внутрь помещения электрощитовой.	ПУЭ п.4.1.23, 4.2.96	зам. директора по АХЧ Плюсина И.Б	16.03.2012
6	Не выполнено эвакуационное освещение в здании МОУ СОШ №41 ул. Буйко, 29а	СП-31-110-2003, ПУЭ п.6.1.26	директор Тимина Э.Л	16.04.2012

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю (индивидуальному предпринимателю) Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №41" директору Тиминой Эмилией Леонардовной предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Хышиктееву Сергею Валентиновичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: уведомление №272/13-17 от 31.01.2012г., распоряжение №195-Б от 31.01.2012г.

Предписание выдал:

Государственный инспектор Спектор А.И.
(Должность, ФИО лица, проводившего проверку)

(подпись)

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил (а):

Директор А.Тимина
(ФИО, должность руководителя, или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

16.02.2012 (дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего
проверку)